

**ACA asbl**Organisme de contrôle agréé  
Installations électriquesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

174004130

Réf: 2018070968

**RAPPORT D'UN EXAMEN DE CONFORMITE AVANT MISE EN USAGE ET/OU VISITE DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION ET TRES BASSE TENSION****Données générales**

|                             |                                               |                 |          |         |          |                              |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|------------------------------|--|
| Lieu du contrôle:           | Wijngaardstraat 44 RDC , 1020 Laeken          |                 |          |         |          |                              |  |
| Propriétaire:               | VERRECHT KOEN                                 |                 |          |         |          |                              |  |
| Client:                     | Verrecht Koen,Wijngaardstraat 44, 1020 Laeken |                 |          |         |          |                              |  |
| Type de locaux:             | Appartement                                   | GRD:            | Sibelga  | Tarif:  | Jour     |                              |  |
| Code EAN de l'installation: | 541 44                                        | N° compteur:    | 34055993 | Index:  | 019689.3 | kWh                          |  |
| Installateur:               | /                                             |                 |          |         |          |                              |  |
| N° TVA:                     | /                                             | ou n° carte ID: | /        | Émis à: | /        | le /                         |  |
| Agent-visiteur:             | Muhammed Yavas                                |                 |          |         |          | Date du contrôle: 25/07/2018 |  |

**Type de contrôle**

|                                                                                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Conformément aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) - Procédure interne QPRO/ELE/001 |                                                                      |
| Type de contrôle: Art. 271/271bis Contrôle périodique                                                                         | Protection contre les chocs électriques par contacts indirects:      |
| Info complémentaire: /                                                                                                        | Art. 86 Locaux ou emplacements domestiques                           |
| Réinspection à: ACA 2016102935                                                                                                | (réseau TT - alimentation de l'installation via compteur électrique) |

**Données générales de l'installation électrique**

|                                      |                          |                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Tension nominale:                    | 2 x 230V                 | Courant nominal max: | 32 A   | Courant nominal sécurité principale: | 20,00  |
| Section du câble d'arrivée:          | 4X10 mm²                 | Type:                | XVB    |                                      |        |
| Prise de terre:                      | Barre ou piquet de terre |                      |        | Section:                             | /      |
|                                      |                          |                      |        | Conducteur de terre:                 | 16 mm² |
| Différentiel principal - In:         | 40 A                     | Sensibilité DI:      | 300 mA | Nombre de pôles:                     | 2      |
| Différentiel(s) principal(s) extra:  | /                        |                      |        |                                      |        |
| Différentiel secondaire - In:        | 40 A                     | Sensibilité DI :     | 30 mA  | Nombre de pôles:                     | 2      |
| Différentiel(s) secondaire(s) extra: | /                        |                      |        |                                      |        |
| Nombre de circuits:                  | 12                       | Nombre de coffrets:  | 2      |                                      |        |

**Mesures et contrôles**

|                                         |            |                                            |          |                                   |          |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Résistance de dispersion:               | 9.26 Ohm   | Protection contre les contacts indirects:  | En ordre | Plombage du différentiel:         | En ordre |
| Isolement générale:                     | 10.53 MOhm | Fonctionnement différentiel - Bouton test: | En ordre | Etat du matériel électrique fixe: | En ordre |
| Test de continuité:                     | En ordre   | Fonctionnement différentiel - Test défaut: | En ordre | Schémas vs. réalité:              | En ordre |
| Protection contre les contacts directs: | En ordre   |                                            |          |                                   |          |

**Conclusion :****L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE**

L'installation doit de nouveau être contrôlée avant le:

25 ans après date du contrôle

☒ par le même organisme (\*)**NOMBRE**

Schéma d'implantation: Oui

**D'ANNEXES**

Schéma unifilaire: Oui

Plan influences externes: N/A

Autres: /

L'AGENT-VISITEUR:

Visa du distributeur:

**Visa de l'organisme de contrôle**

ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé

Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare

TVA BE 0811.407.869

Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29

info@acavzw.be - www.acavzw.be

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique (et doit – le cas échéant – être soumis au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail). En outre, toute modification intervenue dans l'installation doit être renseignée dans le dossier. Toute modification ou extension importante de l'installation électrique doit faire l'objet d'un examen de conformité avant la mise en usage. Le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

**Description des circuits**

2 DIS 10A 2P   4 DIS 16A 2P   4 DIS 20A 2P   1 DIS 40A 2P

**CONSTATATIONS: Remarques**

- A : Pas d'infractions.
- A1 : Les schémas électriques doivent être joints obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est fortement conseillé de joindre une copie de ceux-ci à proximité du coffret électrique principal.
- AD : Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AD1 : Le contrôle ne comprend que les parties de l'installation électrique comme repris dans les schémas (signés) annexés.
- AD2 : Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport électrique est uniquement le reflet de l'installation électrique repris au moment de la vérification.
- AE : Le bien est meublé au moment du contrôle.
- C : Le contrôle comprend seulement la partie habitable du bien.

**CONSTATATIONS: Infractions**