



VERSLAG VAN ONDERZOEK

Référence 300907/75

Date du contrôle 26 août 2004

Genre du contrôle Mise en service d'une installation électrique dans un appartement

Lieu du contrôle App. 2B1 - Les jardins de la Couronne
Avenue August Rodin/Avenue Hergé
1050 Bruxelles

Installateur EBI sa
Avenue Defré
1180 Uccle

Propriétaire Les jardins de la Couronne

Inspecteur Michel Mergan

Contrôle L'installation a été contrôlée conformément à l'art. 86 et 270 du R.G.I.E.

Tension: 1x230 V
Alimentation: **Section:** 16 mm² XVB
Protection: Cave 63A
Résistance d'isolement: > 1 MΩ
Résistance de terre: 1,2 Ω
N° de compteur: 3324 19 95
Note: Contrôle 26/08/2004 : armoire SDB : pas présent
Circuits: 8
Circ. A – H – 63A – 300mA – 2p
Circ. G – H – 63A – 30mA – 2p

Rémarques Néant

CONCLUSION L'installation est conforme au R.G.I.E. et peut être mise en service

Le contrôle périodique prévue par l'art. 271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard le: 26/08/2029.

L'Inspecteur,

Michel Mergan

RAPP.ELST1.N.V.01

Le Directeur Technique,

ir. Leo Vanderstraeten