

Identificatie

Straat
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente

Driekoningenstraat
67B
03.01
1620
Drogenbos

Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)
Contactgegevens exploitant
Erkenningsnummer van de keurder
Keuringsorganisatie
Contact e-mail
Contact telefoonnummer

Farys
+3278353599
18015
DE LEENER CONSTRUCT bvba
info@deleenerconstruct.be
+32478652846

Datum keuring
Reden keuring
Klasse installatie
Uitgiftedatum

18/04/2023
Eerste ingebruikname
Klasse C
15/05/2023

Referentiecode FARYS
Referentie 1
Referentie 2

202229241
Drogenbos - Blok B - B3.2
0697W

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Conform voor gebruik

Herstelmaatregelen

- Gelieve een nieuwe keuring aan te vragen wanneer de binneninstallatie gewijzigd of uitgebreid werd.
Na plaatsing lavabo in douchekamer

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie

Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)

Aanwezig en in dienst
Niet aanwezig
Niet aanwezig

Klasse en reden keuring
Type gebouw

Wooneenheid appartementsgebouw

Installatie

Algemeen			
Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee		
Centrale beveiliging			
Beveiligingscode	EA		
Beoordeling	OK		
Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen			
Mengkranen in woongedeelte			
	Beoordeling	Beveiligingscode	
Keukenkraan	OK	AA	
Lavabo	OK	AA	
Douche met handsproeier	OK	BEL	
Bad: uitloop kraan	OK	AA	
Bad: handsproeier	OK	BEL	
Sanitair			
	Beoordeling	Beveiligingscode	
WC	OK	BEL	
Handwasbakje	OK	AA	
Verwarming/WW-productie/HVAC			
	Beoordeling	Beveiligingscode	
(Bij)vulling CV	OK	CA	
Warmwaterproductie op CV	OK	VG	
Onderbreking overdrukventiel WW-productie	OK	Y	
Keuken			
	Beoordeling	Beveiligingscode	
Huishoudelijke vaatwasser	OK	VAAT	
Huishoudelijke wasmachine	OK	WASM	
Allerlei			
	Beoordeling	Beveiligingscode	
Kraan voor slangaansluiting	OK	BEL	
Extra toepassingen			
	Beoordeling	Beveiligingscode	Voorzien
Lavabo douchekamer			Ja
Afwerking installatie			
Installatie volledig afgewerkt	Nee		
Aandachtspunten			
Algemene aandachtspunten	Wachtleidingen zijn om de 7 dagen te spoelen		

Bijlagen

Inventaris van de installatie
Uitvoeringsplan

1 bijlage(n) toegevoegd
1 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023, technische Voorschriften Binneninstallaties (Repertorium 2023 uitgegeven door Belgaqua) en de handboeken Keurder waterinstallatie (HDBK-14 en HDBK-15).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020:2012